

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



My

**TELKOM – TELOS S.A.**  
**ul. Lubelska 14-18**  
**30-003 Kraków**

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób :

### **Iskrobezpieczna Skrzynka Rozdzielcza typu ISR**


(Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza przeznaczona jest do wykonywania odgałęzień i łączenia w sieci instalacyjnej iskrobezpiecznej. Może być stosowana w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, oraz zagrożonych wybuchem pyłów i gazów z grupy II wybuchowości kategorii 2, podgrupy B)

 **I M1 Ex ia I**  
 **II 2G Ex ia IIB T4**

jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy:

- Zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (94/9/WE) (ATEX), Normy: PN-EN-60079-0:2006; PN-EN 60079-11:2007; PN-EN 50303:2001. (Badania wyrobu zostały wykonane w Fyzikálně Technický Zkušební Ústav, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, NB 1026; wyrób uzyskał certyfikat nr FTZÚ 08 ATEX 0214X. FTZÚ jako jednostka notyfikowana brała udział w fazie nadzoru nad produkcją – Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości FTZÚ 06 ATEX Q 010).

Dyrektor Zarządzający



Leszek Waśko

Kraków dnia, 1.10.2009 r.

**Sekretariat**

tel. 012 633 96 44  
fax 012 633 14 26  
e-mail: telos@telos.com.pl

**Dział Organizacji  
i Spraw Pracowniczych**

tel. 012 633 91 30  
e-mail: kadry@telos.com.pl

**Dział Sprzedaży**

tel. 012 633 02 00  
tel. 012 631 06 30  
fax: 012 631 06 31  
e-mail: handlowy@telos.com.pl

**Wydział Produkcji Narzędzi i PTS**

tel. 012 633 02 16  
tel. 012 632 48 82  
e-mail: narzedziownia@telos.com.pl  
e-mail: wtryskarki@telos.com.pl

**Dział Rozwoju Produkcji**

tel. 012 633 55 07  
e-mail: progrup@telos.com.pl